



Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 052576

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: Protiskluznost podle následujících zkušebních postupů:

ČSN EN 14904 Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Specifikace
ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření

Výrobek: nátěrové hmoty: Johnstone's Flortred Princes Grey, Johnstone's Floor Quick Dry Polyurethane Floor Varnish, Johnstone's Floor Varnish Clear Satin

Výrobce: PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom

Zakázka: Z 030150441

Dosažené hodnoty:

Metoda Výrobek	Výchylka kyvadla za sucha (průměr)
Johnstone's Flortred Princes Grey	85
Johnstone's Floor Quick Dry Polyurethane Floor Varnish	100
Johnstone's QD Floor Varnish Clear Satin	81

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030-048891 ze dne 1. 10. 2013 a č. 030-052575 ze dne 9. 12. 2015.

Zkoušené nátěrové hmoty Johnstone's Flortred Princes Grey, Johnstone's Floor Quick Dry Polyurethane Floor Varnish, Johnstone's QD Floor Varnish Clear Satin vyrobené výrobcem PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovídají požadavkům uvedeným v čl. 4.17 ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb. §21 (2), (3) za sucha pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 30 a za sucha pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40.

Zkoušené nátěrové hmoty Johnstone's Flortred Princes Grey, Johnstone's Floor Quick Dry Polyurethane Floor Varnish, Johnstone's QD Floor Varnish Clear Satin vyrobené výrobcem PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovídají požadavkům čl. 4.2 ČSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha, zkouška prýž patka 57), které se rovnají hodnotám v rozmezí 80-110.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: do 31. prosince 2018

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 9. prosince 2015



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.