



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství

Autorizovaná osoba č. 224



PROTOKOL O CERTIFIKACI

č. 785200486 / 2025

Výrobek: **Primalex Standard,
Dům barev Linea,
Praktik Interiérová barva vnitřní,
Trikolor Practic,
ST Line Popular**
Typ: **Vnitřní ořetuvzdorné nátetové hmoty bez disperze**

Výrobce: **PPG Deco Czech a. s.
Břasy 223
338 24 Břasy
Česká republika**

Výrobna: **Břasy 223, 338 24 Břasy, Česká republika,
TRILAK Festékgýártó Kft., Grassalkovich út 4,
1238 Budapešť, Maďarsko,
PPG Deco Polska Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 8,
51-416 Wrocław, Polsko**

Vypracoval: **Ing. David Mikulášek**

Datum vydání: **01. 09. 2025**

Počet stran: **4**



Mgr. Jiří Heš

představitel autorizované osoby č. 224

1. Specifikace výrobku

1.1. Identifikace a popis výrobku

Primalex Standard, Dům barev Linea, Praktik Interiérová barva vnitřní, Trikolor Practic a ST Line Popular jsou vodné suspenze na bázi karboxymetylcelulózy.

1.2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Primalex Standard je nátěrová hmota určená k malování omítek ve vnitřních prostorech s běžnými požadavky na vzhled a užité vlastnosti nátěru. Je obarvitelná pigmentovými pastami Primalex Tekutá tónovací barva.

Dům barev Linea, Trikolor Practic a ST Line Popular jsou klasické matné bílé, vodou ředitelné malířské nátěry připravené k použití do vnitřních prostor pro povrchovou úpravu zejména vápenocementových omítek, zdiva, betonu nebo panelů z lehčených hmot.

Praktik Interiérová barva vnitřní je klasický matný bílý, vodou ředitelný malířský nátěr připravený k použití do vnitřních prostor pro povrchovou úpravu zejména vápenocementových omítek, zdiva, betonu nebo panelů z lehčených hmot, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěrovou hmotu je možné tónovat doporučenými tekutými tónovacími barvami Primalex.

Nové stěny, slabší vrstvy starých nátěrů a velmi savé podklady se penetrují Primalexem Univerzální penetrace nebo Primalexem Hlubkovou penetrací nebo penetračním prostředkem Dům barev Unipen podle návodu k použití.

Výrobky jsou určeny pro vnitřní použití.

2. Posouzení shody se základními požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 119/2024 Sb. (dále „NV 163“)

2. 1 Postup posouzení shody

Přihlášené výrobky Primalex Standard, Dům barev Linea a Praktik Interiérová barva vnitřní Trikolor Practic a ST Line Popular jsou certifikovány na základě § 5 NV 163 (příloha 2, poř. č. 5. 14).

Na tento výrobek byl v ITC, a. s., Zlín – AO 224 vydán certifikát č. 19 0410 V/AO/a. Certifikát byl zpracován na základě Protokolu o certifikaci č. 785200125/2022 ze dne 01. 09. 2022. Žadatel požádal o vypuštění výrobků Malířský nátěr Standard a Malíř standard UNIHOBBY, které se již nevyrábí. Výrobní technologie zůstává beze změn.

Byla prověřována shoda vlastností se základními požadavky uvedeného NV 163 konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-971/2019/b.

2. 2 Ukazatele konkretizující základní požadavky

Přehled hodnocených jakostních ukazatelů a zkušebních metod je uveden v tabulce č. I.

Shoda vlastností vnitřních otěruvzdorných nátěrových hmot bez disperze Primalex Standard, Dům barev Linea a Praktik Interiérová barva vnitřní, Trikolor Practic a ST Line Popular byla posuzována na následujících ukazatelích:

- Přídržnost k podkladu dle ČSN 73 2577
- Prostup vodních par dle ČSN EN ISO 7783
- Zdravotní a hygienická nezávadnost dle ČSN EN ISO 16000-9 a zákona č. 258/2000 Sb.

Vedle splnění uvedených ukazatelů se požaduje předložení bezpečnostního listu a instrukcí k použití výrobku.

2. 3 Odběr vzorků

Vzorky nebyly odebírány.

2. 4 Místo provedení zkoušek

Hodnocení spojené s posuzováním shody bylo provedeno v ITC, a. s., Zlín, AO 224.

2. 5 Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky specifikovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-971/2019/b uvedeny v tabulce I.

Žadatel předložil bezpečnostní listy uvádějící možná rizika při používání výrobku.

Tab. I: Požadavky pro hodnocení vnitřních omyvatelných nátěrových hmot a výsledky zkoušek:

Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná/deklarovaná hodnota	Stanovená hodnota
Přídržnost k podkladu	MPa	$\geq 0,20$ ¹⁾	$0,94 \pm 0,07$ ^{2) 3) 4)}
Prostup vodních par Ekvivalentní difúzní tloušťka	m	$\leq 0,07$ ¹⁾	$0,03 \pm 0,01$ ^{3) 5)}
Zdravotní a hygienická nezávadnost		nezávadnost	Nezávadnost ⁶⁾

Pozn.: ¹⁾ Deklarace žadatele

²⁾ Zjištěná hodnota převzata ze Zprávy o dohledu č. 345202672/2024, ITC, a. s., Zlín

³⁾ Rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%

⁴⁾ U všech měření nastalo porušení ve styku materiálu s podkladem

⁵⁾ Zjištěná hodnota převzata ze Zprávy o dohledu č. 345201742/2024, ITC, a. s., Zlín

⁶⁾ Zjištěná hodnota převzata ze Závěrečného protokolu č. 785200125/2022, ITC, a. s., Zlín

2. 6 Posouzení shody výrobku

Certifikované výrobky vnitřní otěruvzdorné nátěrové hmoty bez disperze Primalex Standard, Dům barev Linea a Praktik Interiérová barva vnitřní, Triolor Practic a ST Line Popular se ve sledovaných ukazatelích shodují s požadavky NV 163, konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-971/2019/b.

3. Posouzení systému řízení výroby

Posouzení systému řízení výroby v rámci dohledu bylo provedeno pracovníkem Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín – AO 224 dne 09. 10. 2024. Výsledky jsou shrnuty ve Zprávě o dohledu č. 345202672/2024 ze dne 02. 12. 2024.

Uvedené doklady a zjištění byly uznány jako dostatečné pro prokázání toho, že výrobcem je zajištěno řádné fungování systému řízení výroby certifikovaného výrobku.

4. Závěr

U vzorku výrobku byla zjištěna shoda jeho vlastností se základními požadavky NV 163. Systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Autorizovaná osoba AO 224 vydá nové stavební technické osvědčení a nový certifikát. Číslo stavebního technického osvědčení bude doplněno koncovým označením /b. Jeho platnost bude omezena do 31. 08. 2028. Změněný certifikát bude doplněn koncovým označením /b a nebude mít platnost omezenou.

5. Dohled

Jednou za 12 měsíců bude proveden dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá žadateli. Dohled bude zaměřen především na změny proti stavu při úvodním posouzení nebo při posledním dozorovém auditu a na reklamace či stížnosti podané na výrobek.

6. Seznam podkladů pro vypracování zprávy o dohledu

- Smlouva o posouzení shody č. 783500486
- Certifikát č. 19 0410 V/AO/a, vydal ITC, a. s. Zlín dne 01. 09. 2022
- Stavební technické osvědčení STO-AO 224-971/2019/b
- Protokol o certifikaci č. 785200125/2022 vydaný ITC Zlín a. s.
- Zprávy o dohledu č. 345201742/2024 vydaná ITC Zlín a. s.
- Zprávy o dohledu č. 345202672/2024 vydaná ITC Zlín a. s.
- Čestné prohlášení PPG Deco Czech a. s. ze dne 27. 08. 2025