



Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 054899

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujících zkušebních postupů:

ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu – Zkouška kyvadlem

Výrobek: nátěrová hmota: **SIGMAFLOOR EPOXY AQUA**
Výrobce: **PPG Deco Czech a.s. DC Břasy, čp. 223, 338 24 Břasy**
Zakázka: Z030170182

Dosažené hodnoty:

Metoda Výrobek	Výchylka kyvadla za sucha (průměr)	
	Patka 57	Patka 96
SIGMAFLOOR EPOXY AQUA	82	60

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030-054898 ze dne 25. 4. 2017.

Zkoušená nátěrová hmota **SIGMAFLOOR EPOXY AQUA** vyrobená výrobcem **PPG Deco Czech a.s. DC Břasy, čp. 223, 338 24 Břasy** odpovídá požadavkům uvedeným v čl. 4.17 ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb. §21 (2), (3) za sucha pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 30 a rovněž za sucha pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: do 30.dubna 2020

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 25.dubna 2017



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá